


АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА
Муниципальное
автономное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 11 «Лазурный»
муниципального образования
город-курорт Анапа
353445, г. Анапа, ул. Лазурная, д.12
ИНН 2301096571, КПП 230101001
тел. 8(861-33) 79-920, 79-840
ds11@anapaedu.ru
исх. № 59 от 30.03.2023г.

Заместителю Анапского
межрайонного прокурора
советнику юстиции
В.В. Колесникову

Крымская ул., д.130,
г.Анапа, 353440



Уважаемый Владимир Владимирович!

В ответ на Ваше представление от 21 февраля 2023 года № Прдр – 20030014-49-23/-20030014 "Об устранении нарушений законодательства об образовании, в сфере соблюдения противопожарной безопасности" сообщаю, что по выявленным недостаткам в МАДОУ д/с № 11 «Лазурный» проведены следующие мероприятия:


№ п/п	Недостатки, указанные в представлении от 21.02.2023г. № Прдр – 20030014-49-23/-20030014	Мероприятия в МАДОУ д/с № 11 «Лазурный»
1.	Не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций кровли объекта	Для устранения замечания, подана заявка на получение субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания № 120 от 09.08.2022г. на сумму 230 790,00 рублей
2.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом	Замечание устранено в марте 2023 года, (инструкция о мерах пожарной безопасности разработана в соответствии с актуальной нормативной документацией)
3.	Двери лестничной клетки не оборудованы исправными приспособлениями для самозакрывания	Замечание устранено в марте 2023 года, (двери лестничной клетки оборудованы исправными приспособлениями для самозакрывания)
4.	Не все замки на дверях эвакуационных выходов	Замечание устранено в марте 2023 года, (все замки на дверях

№ п/п	Недостатки, указанные в представлении от 21.02.2023г. № Прдр – 20030014-49-23/-20030014	Мероприятия в МАДОУ д/с № 11 «Лазурный»
	обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа)

В настоящее время требования выполнены, либо проводятся мероприятия по устранению фактов нарушения действующего законодательства о пожарной безопасности. При выделении денежных средств, все замечания будут устранены незамедлительно.

За допущенные нарушения требований Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, издан приказ от 30.30.2023г. № 01-09-51ОД "О вынесении дисциплинарного взыскания в виде замечания» ответственному по пожарной безопасности – заведующему хозяйством – Марабян Татьяне Васильевне. Копия приказа прилагается.

Заведующий МАДОУ
д/с №11 «Лазурный»



С.А. Сулименко